

ing. TANASOIU IOAN  
str. Dorobantilor nr. 112, bl.G1, ap.118,  
400609 CLUJ-NAPOCA  
tel/fax: 0264-591597

Nr. 1285-23 data 14.11.2023  
(conform registrului de evidenta)

## REFERAT

privind verificarea de calitate la cerinta A1 (rezistenta si stabilitate) a proiectului:

### **"LUCRARI DE EFICIENTIZARE ENERGETICA LA SCOALA GIMNAZIALA BARSĂ"**

Str. Principala, nr.197, loc. Barsa, jud. Arad  
nr.proiect (contr.): 215/2022 Faza: PT+DE

#### 1. Date de identificare:

- proiectant general: SC DOR Consult SRL
  - nume, prenume proiectant arh. Sebastian Ciobanu
- proiectant de specialitate: SC DOR Consult SRL
  - nume, prenume proiectant: ing. Andreica Adrian
- investitor: UAT Comuna Barsa
- amplasament:  
Str. Principala, nr.197, loc. Barsa, jud. Arad
- data prezentarii proiectului pentru verificare: 13.11.2023
- data predarii proiectului verificat: 14.11.2023

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei: se realizeaza interventii cu scopul de eficientizare energetica la cladirea existenta cu destinatia de scoala. Constructia existenta are structura pereti din zidarie cu grosimea de 38 cm si 25 cm la parter, si fundatii continue din beton. Plansele peste parter si peste etaj sunt din beton armat. Se demonteaza sarpanta existenta si se reface sarpanta si invelitoare noua.

#### 3. Documente ce se prezinta la verificare:

- Memoriul elaborat de proiectant în care se prezinta solutia adoptata pentru respectarea cerintei verificate:
  - încadrarea în zona seismica:  $a_g = 0.10g$  si  $T_c = 0.07s$
  - categoria de importanta a constructiei: C
  - clasa de importanta a constructiei: III
  - calitatea materialelor structurale utilizate: beton clasa C12/15, C16/20, cu otel beton BST500.
- Plansele desenate în care se prezinta solutia constructiva: conform borderou
- Alte documente: memoriu tehnic.

#### 4. Concluzii asupra verificarii:

In urma verificarii se considera proiectul corespunzator semnându-se si stampilându-se conform îndrumatorului, fara conditii.

Am primit 2 exemplare,  
Investitor/Proiectant

